

令和3年4月1日

グリル未清掃と消し忘れによる火災

1 出火日時

12月〇〇日 午後7時〇〇分

2 火災概要

共同住宅の台所に設置してあるガスこんろのグリルから出火し、ガスこんろを焼損した。発見した住人が濡れ布巾等を被せたが効果がなく、119番通報した。

その後、住人が排気口から少量ずつ水を入れたところ、煙の勢いは弱まり、消防隊到着後に消火となった。

3 原因概要

グリルは週2～3回程度魚焼き等に利用されていたが、1カ月程度清掃されておらず、グリル受け皿には調理に伴い発生した油脂等が蓄積していた。

出火日、住人はいつもどおりグリルで調理したが、たまたま火を消し忘れ、これら蓄積した油脂等に着火、火災となった。



▲ガスこんろの状況。グリル内には蓄積した油脂類が認められる。

担 当：予防課
連絡先：0226-22-6693