



令和3年4月1日

## 連動型住警器が鳴動し、早期通報ができた事例

### 1 発生日時

12月〇〇日 午後8時〇〇分

### 2 概要

住人が、ガスこんろのグリルで魚を焼いた後、グリルの火を消し忘れその場を離れてしまった。

しばらく後、別の部屋で食事をとっていた他の住人が、台所隣接階段室の住宅用火災警報器（煙式）が鳴動しているのに気づき、ガスこんろグリル内が燃えているのを発見。ガスの閉鎖と119番通報を行った。

続けて通報を終えた住人が、水を掛ける等の初期消火を行い、火災は最終的に駆けつけた消防隊により消火された。

これらの出来事により、本件は、ガスこんろ及び換気扇フィルタを焼損する火災となった。

担 当：予防課  
連絡先：0226-22-6693