

ホームタンクからの油漏れに注意！ ホームタンクの点検を行いましょ！

これから寒い時季を迎えるにあたり、暖房器具を使用する機会が増えると思います。家庭や事業所では暖房器具の燃料などでホームタンクを利用する機会が増えることで、油の流出事故が起こりやすくなります。灯油などは生活に欠かせない大切なものですが、取扱いに注意が必要な「危険物」です。ホームタンクからの油の流出は、火災の危険はもちろん、水路、河川、海への流出にもつながら、飲料水、漁業被害、農地等への土壌汚染など、広範囲にわたり日常生活に大きな被害をもたらします。日頃からホームタンクの点検を行い、灯油などの油の流出事故を未然に防ぎましょう。



CheckSheet

下記項目をチェックしてください

区分	チェック項目	有	無
タンク本体	タンク本体に錆はありませんか（特に底部）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	脚部は錆びていたり、ぐらつきはありませんか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	灯油タンクに小さな穴が開いていたり、漏れはありませんか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	油量計の動きに異常はありませんか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ストレーナー（水抜き）にひび割れや漏れはありませんか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	タンク内面に錆が発生し、ストレーナーに汚れはありませんか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	配管の接続部分に漏れや緩みはありませんか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	注入口はしっかり閉鎖されており、緩みはありませんか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	長時間使用しないタンクはバルブが閉まっていますか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
接続管部	地上部分の配管に漏れはありませんか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	配管同士の結合部や配管が分岐している部分に漏れはありませんか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ストーブなどの接続しているホースに亀裂はありませんか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
防油堤	防油堤に亀裂や穴はありませんか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	防油堤の中に水やごみが溜まっていませんか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	防油堤の中に不要なものは置いていませんか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	水抜き栓やバルブが開いていませんか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
その他	タンクの燃料ゲージの減りが異常に早くありませんか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	屋外などの周囲から油の臭いはありませんか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	水道水は油臭くありませんか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	排水設備から油の臭いはありませんか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	急に給油量が増えていませんか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

問い合わせ先

消防本部予防課 気仙沼市赤岩五駄鱈 43-2 TEL 0226-22-6693 / Mail km-yobou@km-fire.jp
 気仙沼消防署 気仙沼市赤岩五駄鱈 43-2 TEL 0226-22-6687 / Mail km-kesenuma@km-fire.jp
 南三陸消防署 南三陸町志津川字新井田 34-4 TEL 0226-46-2677 / Mail km-minamisanriku@km-fire.jp



気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部
 KESENUMA・MOTOYOSHI FIRE DEPT.

火事・救急・救助は 119

右 QR コードから当消防本部の HP で
 内容が確認できます。

